



**ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»
«КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»**

Синопская набережная, д. 60-62, лит. А, Санкт-Петербург, 191124

тел: 313-42-22, факс: 385-16-50, e-mail: KS@nwenergo.com

ИНН/КПП 7803002209/784243002, ОКТМО 40911000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2

30.11.2018 № К9/033/10143
На № 01-16-21756/18-10-1 от 15.11.2018

О технической возможности использования
земельного участка по адресу: ул. Репищева, уч. 15

Начальнику Отдела подготовки
технических условий и анализа
инженерной обеспеченности
территорий Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
В.Н. Рогову

Уважаемый Владимир Николаевич!

В ответ на Ваш запрос от 15.11.2018 № 01-16-21756/18-10-1 о технической возможности использования земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, улица Репищева, участок 15 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А), сообщаем, что в границах земельного участка проходят 6 КЛ 10 кВ, находящиеся на балансе и в обслуживании филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

Использование земельного участка для размещения гостевой автостоянки возможно при выполнении следующих условий:

1. в соответствии с Постановлением правительства РФ № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» необходимо обеспечить расстояние от стояночных мест автотранспорта до кабельных линий – охранную зону шириной 1,0 м в обе стороны от кабельных линий;

2. обеспечить персоналу ПАО «Ленэнерго» беспрепятственный доступ на указанный земельный участок для проведения работ на кабельных линиях;

3. не проводить земляные или строительные работы на указанном земельном участке без вызова и согласования с сетевым районом филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»;

4. убрать при необходимости по требованию ПАО «Ленэнерго» служебный и гостевой автотранспорт из охранной зоны кабельных линий в течение 60 минут с момента предъявления требования;

5. гарантировать при проведении работ по инициативе Учреждения на указанном земельном участке целостность и сохранность кабельных линий.

Приложение: схема на 1 листе.

Первый заместитель директора -
главный инженер

Абрамов Е.В. 385-16-76

Н.Н. Соловьев

